

Důležité upozornění pro používání tlakové kanalizace

1. **Ovládací skříňka TK** – skříňka musí být přístupná vč. celého sloupku, ve kterém jsou uloženy průchodky(chráničky) - kabelových rozvodů. Tyto průchodky jsou důležité při výměně čerpadla a plováků v jímce TK
2. **Úskokový prostor 1m před ovládací skříňkou** – tento prostor musí být volný (dle BOZP) tzn., že před ovládací skříňkou musí být volný prostor.
3. **Vypadení jističů - elektrických ochran v ovládací skříňce TK** – Jističe nenahazujte! V tomto případě neprodleně volejte provozovatele(obec), aby mohla být závada neprodleně nahlášena servisní firmě Elbis. V těchto případech se ve většině případů jedná o závadu na elektrickém zařízení. (Pokud by docházelo k opakovanému „nahazování“ vypadávajícího jističe může dojít až k výpadku celých kanalizačních okruhů a tím dostat kanalizaci do havarijního stavu.)
4. **Šoupě jímky – hlavní uzávěr jímky TK** – každá jímka je na straně výtlačku vybavena uzávěrem potrubí – šoupětem, bez kterého nelze provést opravy tlakové části vnitřního zařízení jímky tlakové kanalizace (zpětná klapka, potrubí atd.)

Tento uzávěr je vzdálen od hrdla jímky 40- 50 cm na straně výtlačku. Samotný uzávěr je opatřen litinovým „hříbkem“-cylindrem.

(Jsou případy, že je tento kryt zaházen zeminou, zadlážděn, zalitý v betonu, zarostlý v porostu. Je třeba si uvědomit, že v případě havárie zejména zpětné klapky je tento uzávěr jediným možným nástrojem, jak zamezit vniknutí fekálií z řadu do jímky). **TENTO HLAVNÍ UZÁVĚR MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÝ! Bez tohoto uzávěru není možné provést opravu vnitřní tlakové části!**

Většinu důležitých bodů k obsluze šachet TK najdete na webových stránkách v záložce OBEC- Tlaková kanalizace, kde jsou uvedeny obecné zásady používání TK, provozní řády čerpacích stanic, Kanalizační řád, Technické dokumenty pro nové odběratele, Zákon o VaK, Odběratelské smlouvy.

Toto shrnutí závažných problémů při opravách jímek tlakové kanalizace vzniklo na žádost servisní firmy.

V současné době se provádí revize šachet a elektrické části šachet a množí se případy, že není možné provést opravy zejména díky těmto zmiňovaným bodům.

Tímto Vás žádáme, připravte své kanalizační zařízení k prováděnému servisnímu zásahu.

Předem děkujeme za pochopení